

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00406  
 (номер сертификата соответствия)

009874

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
 местонахождение  
 заявителя)

ООО «Андромета».

Адрес: РФ, 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 9/20.

ОГРН: 1084025003644. Телефон +7 (48439) 5-21-21, 5-23-23, факс +7 (48439) 5-24-24.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
 местонахождение изготовителя  
 продукции)

ООО «Андромета».

Адрес: РФ, 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 9/20.

ОГРН: 1084025003644. Телефон +7 (48439) 5-21-21, 5-23-23, факс +7 (48439) 5-24-24.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по  
 сертификации, выдавшего сертификат  
 соответствия)

ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ

ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22.

ОГРН: 1107746088548. Тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
 ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,  
 позволяющая провести идентификацию)

Плита перекрытия монолитная железобетонная толщиной 328 мм, с каркасом из стальных профильных С-образных элементов АС 150x45x1.6 и заполнением из пенобетона в несъемной опалубке, выпускаемая по СТО 82866678-2.03-2011 и СТО 82866678-3.012011. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования". ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости, при равномерно-распределенной нагрузке 400 кг/м<sup>2</sup>, составляет REI 90.

код ОК 005 (ОКП)

58 4200

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
 ИССЛЕДОВАНИЯ  
 (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0116/03-2013 от 04.03.2013г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.629.СДС.12 от 29.12.2012 г. до 29.12.2015 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.03.2013 по 27.03.2016



Руководитель  
 заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Е.Э. Борисова