



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР019/2.Н.00407**
(номер сертификата соответствия)

009875
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Андромета».
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: РФ, 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 9/20.
 ОГРН: 1084025003644. Телефон +7 (48439) 5-21-21, 5-23-23, факс +7 (48439) 5-24-24.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Андромета».
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: РФ, 249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 9/20.
 ОГРН: 1084025003644. Телефон +7 (48439) 5-21-21, 5-23-23, факс +7 (48439) 5-24-24.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/2 от 23.12.2011, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22.
 ОГРН: 1107746088548. Тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Стена несущая железобетонная монолитная толщиной 215 мм, с каркасом из стальных профильных С-образных элементов АС 150x45x1,6 и заполнением из пенобетона в несъемной опалубке, выпускаемая по СТО 82866678-2.03-2011 и СТО 82866678-3.012011. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования". ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости, при равномерно-распределенной нагрузке 5,88 т/пог.м, составляет REI 120.

код ОК 005 (ОКП)

58 3200

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0131/03-2013 от 12.03.2013г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/2 от 23.12.2011, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.629.СДС.12 от 29.12.2012 г. до 29.12.2015 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2013 по 27.03.2016



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.Э. Борисова